

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «Амвросиевский
индустриальный колледж»
Т. А. Дихачева



2011г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в защитном сооружении

1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в защитном сооружении (ЗС ГО) организации и является обязательной для обслуживающего ЗС ГО персонала и всех укрываемых в защитном сооружении.

2. Защитное сооружение должно быть укомплектовано средствами первичного пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и соответствующим инвентарём).

3. Системы энергообеспечения в защитных сооружениях должны соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, периодически проверяться в процессе проведения проверок состояния и содержания ЗС ГО и сведения об их состоянии должны включаться в соответствующий акт.

4. Приточно-вытяжная вентиляция должна быть в исправном состоянии, для чего необходимо проводить её периодические проверки с использованием электро и ручного приводов, что должно отражаться в актах проверок состояния и содержания ЗС ГО.

5. Лица, ответственные за содержание и эксплуатацию защитного сооружения, должны проходить необходимое обучение, а до укрываемых должна быть доведена информация о правилах поведения в защитном сооружении.

6. Укрываемые должны неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в защитном сооружении, а в случае возникновения пожара - оказывать всемерную помощь персоналу, обслуживающему защитное сооружение.

7. В защитном сооружении **категорически запрещается:**

- хранение (кроме особо установленных мест) легко воспламеняемых и горючих жидкостей, горючих газов, а также химических реактивов;

- хранение (организация складов) горючих материалов, за исключением: мебели, необходимой для укрываемых и их обслуживания, а также ремонтных материалов, необходимых для укомплектования ЗС ГО;

- применять в качестве резервных источников электропитания аккумуляторные батареи (установки), выделяющие водород и др. газы;

- загромождать основные и запасные входы и выходы защитного сооружения;

- курение (кроме специально отведённых и оборудованных мест), а также применение открытых источников огня;

- использовать средства пожаротушения не по назначению;

- пользоваться нештатными нагревательными приборами;

- применять вместо перегоревших предохранителей плавкие вставки, не соответствующие номиналу;

- перемещать противопожарный инвентарь.

8. Личный состав группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО периодически при повседневной деятельности и перед приёмом укрываемых **обязаны:**

- проверить наличие и исправность средств пожаротушения;

- проверить отсутствие посторонних предметов, загромождающих входы в ЗС ГО и подступы к оборудованию;

- поддерживать чистоту и порядок в ЗС ГО;

- содержать средства пожаротушения в готовности к немедленному применению.

В случае возникновения пожара:

- выявить источник загорания;
- отключить источники электроснабжения, не используемые в аварийной ситуации;
- доложить руководителю группы о пожаре (возгорании);
- приступить к тушению пожара, используя имеющиеся средства пожаротушения;
- при невозможности справиться собственными силами с применением штатного противопожарного инвентаря, вызвать противопожарный расчёт, а при необходимости и пожарную службу по телефону **101**;
- удалить из очага пожара и из помещений, которым угрожает пожар, легковоспламеняющиеся вещества;
- принять меры к дымоудалению, используя системы приточновытяжной вентиляции;
- принять меры к предотвращению паники среди укрываемых;
- при возможности, организовать эвакуацию укрываемых из ЗС ГО, обеспечив их средствами индивидуальной защиты;
- организовать и принять участие в эвакуации пострадавших, документации и имущества из очага пожара;
- при прибытии пожарной команды, сопроводить её к очагу пожара;
- после ликвидации пожара принять меры к восстановлению работоспособности аппаратуры и оборудования ЗС ГО.

Должностное лицо колледжа, уполномоченное на решение задач в области гражданской обороны, инженер по охране труда Мартынов М.В.